



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zateplení zdravotního střediska v Katovicích

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Městys Katovice
Sídlo: Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice
Právní forma: Obec
IČ: 00251305
DIČ: CZ00251305
Zastoupená: starostkou Mgr. Šárkou Němečkovou, tel. +420 724 181 022, e-mail: starosta@katovice.cz
zmocněnou osobou zajišťující úkony zadavatele veřejné zakázky na základě plné moci ze dne 20. 1. 2017 Ing. Radkou Zelenkovu, tel: +420 723 164 203, e-mail: radka.zelenkova.st@seznam.cz, která je současně i kontaktní osobou

ZNĚNÍ POŽADAVKU DODAVATELE

V technické zprávě je požadovaný zateplovací systém kvalitativní třídy „A“ s vrchní silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm a s armovací vrstvou ze stěrkového tmelu s nízkým faktorem difúzního odporu $\mu=14$. Obvyklá hodnota μ u silikonové omítky je obvykle cca 50. Ekvivalentní difúzní tloušťka sd armovací vrstvy o standardní tloušťce 3mm a silikonové omítky tl. 1,5mm tedy činí: 3×14 (stěrka) + $1,5 \times 50$ (omítky) = 117.

Je možné použít certifikovaný systém kvalitativní třídy „A“, kde armovací stěrka má $\mu=18$ a speciální silikonová omítky $\mu=30$? Celková hodnota celého souvrství sd činí: 3×18 (stěrka) + $1,5 \times 30$ (omítky) = 99. Celková ekvivalentní difúzní tloušťka sd je tedy ještě nižší než požadovaná.

PŘEDMĚT DODATEČNÉ INFORMACE

Snahou je, aby celý systém byl co nejvíce otevřený. Jestliže o něco zvětšíme difúzní odpor a naopak snížíme tl. souvrství, dalo by se konstatovat, že vámi navrhované řešení je ekvivalentní k projektovanému z hlediska otevřenosti systému a tedy lze ho použít za předpokladu, že jde skutečně o certifikovaný systém kvalitativní třídy „A“.

V Katovicích, dne 17. února 2017

Za zadavatele: Ing. Radka Zelenková, zmocněná osoba

Ing. Radka ZELENKOVÁ
DOTAČNÍ PORADENSTVÍ
Vodárenská 352, 386 01 Strakonice
mobil: +420 723 164 203
e-mail: radka.zelenkova@seznam.cz